




PS 01 HRUBÉ ČISTĚN




REGENERACE KALU ANOXICKÝ SELEKTOR



PS 02 BIOLOGICKÁ ČOV



PS 09 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ



PS 08 ARMATURNI KOMORA



PS 05 DMYCHARNA




PS 04 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ



PS 03 DOSAZOVACI NADRŽE



PŘÍTOK NA ČOV



PROVÁNYÝ PRŮTOK	Ovyr.	=	3,0 l/s
RŮZNĚRNÝ DENNÍ	O24	=	2,3 l/s
JENNNI MAXIMUM	Qd max	=	3,2 l/s
MAX. VN. DN (Qmax+QR)	Qdm	=	11,4 l/s
AAX. NN BIOLOGII	Qmax	=	6,9 l/s
ŠST. PRÍTOK	Qdest	=	12,0 l/s
RATVNÝ KAL	Qrmax	=	4,5 l/s
ČISTEO			1 300 EO

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

POLOŽKA NOVÁ	POLOŽKA STAVAJÍCÍ	NÁZEV	KUSU
PS 01 - HRUBE PŘEDČISTĚNÍ			
01.1		VERTIKÁLNÍ LAPÁK PISKU Ø1,0m, VČETNĚ MAMUTY	1 KOMPLET
01.2		KOMPRESOROVÁ STANICE, Øvnz=30m3/h, 6-9 bar	1 KOMPLET
01.3		SAMOČISTÍCÍ ČESLE, VYHŘÍVANÉ, S INTEGROVANÝM LISEM NA SHRABKY	1 KOMPLET
01.4		VALETOVÉ SOUPÁTKO S DESKOU PE	4
01.5		RUČNÍ ČESLE DO ŽLABU 400mm	1
01.6		ČERPACÍ STANICE PŘEROČLEN	1 KOMPLET
01.7		PŘENOSNÝ JERABEK S PATIKOU, 1+1	3 (2+1)
01.8		MĚRNÝ THOMSONOV PŘELIV, připev z vřv. nadrž	1+1 KOMPLET
01.9		SEPARÁTOR PISKU S PRÁMÍM PISKU	1 KOMPLET
01.10		KONTÉJNER NA SHRABKY A PÍSEK (120 - 240l)	1
01.11		POTRUBÍ A ARMATURY	4
PS 02 - BIOLOGICKÁ ČOV			
02.1		PONORNÉ VETLICOVÉ MICHALDO SELEKTORU	1 KOMPLET
02.2		PROVOZUSNOVACÍ JEJNOROBILNINĚ AERACNÍ ELEMENTY AN	2 SÁVO
02.3		PONORNÉ VETLICOVÉ MICHALDO AN	2 KOMPLET
02.4		PROVOZUSNOVACÍ JEJNOROBILNINĚ AERACNÍ ELEMENTY REGENERACE	3 SÁVO
02.5		PONORNÉ VETLICOVÉ MICHALDO REGENERACE	1 KOMPLET
02.6		POTRUBÍ A ARMATURY	1 SÁVO
PS 03 - DOSAZOVACÍ NADŘE			
03.1		STROJNÍ VYBAVENÍ VERTIKÁLNÍ DOSAZOVACÍ NADŘE	2 KOMPLET
03.2		POTRUBÍ A ARMATURY	3 SÁVO
PS 04 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ			
04.1		PROVOZUSNOVACÍ STŘEDOBILNINĚ AERACNÍ ELEMENTY	1 SÁVO
04.2		KALOVÉ ČERPADLO PRO KAL A KALOVOU VODU	1
04.3		SPOLUŠŤEČÍ ZVĚDACÍ ZVRZENÍ	1
04.4		PONORNÉ MICHALDO USKLADNOVACÍ NADŘE	1 KOMPLET
04.5		POTRUBÍ A ARMATURY	1 SÁVO
PS 05 - DMÝČAŘNA			
05.1		ROTAČNÍ OBJEMOVÉ DMÝČAŘNO AN A RN	3
05.2		ROTAČNÍ OBJEMOVÉ DMÝČAŘNO UN	1
05.3		UZÁVNÍK KALPRA S ELEKTROPOHONEM	2
05.4		POTRUBÍ A ARMATURY	1 SÁVO
PS 08 - ARMATURNÍ KOMORA			
08.1		KALOVÉ ČERPADLO PRO ČERPÁNÍ VRATNÉHO A PŘEBYTČNÉHO KALU	2
08.2		KALOVÉ ČERPADLO PRO ČERPÁNÍ PODLAHOVÉ VODY	1
08.3		UZÁVNÍK ARMATURA S ELEKTROPOHONEM, ODBĚR KALU	2
08.4		INDUKČNÍ PROTOKOMĚR PRO MĚŘENÍ INOZSTVÍ VRATNÉHO KALU	1
08.5		INDUKČNÍ PROTOKOMĚR PRO MĚŘENÍ INOZSTVÍ PŘEBYTČNÉHO KALU	1
08.6		TKÁKOVÁ STANICE PROVOZVNÍ VODY	1 KOMPLET
08.7		POTRUBÍ A ARMATURY	1 SÁVO
PS 09 - CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ			
09.1		NADŘE NA CHEMIKALIE tms	1
09.2		DAVKOVACÍ ČERPADLO O CHEMIKALIÍ	1
PS 06 - PROVOZVNÍ ROZVOD SILNOPRŮBUD			
PS 07 - MĚŘENÍ A REGULACE			

PROVOZNI SOUBOR

PS 01 HRIEVE ČISTENÍ	PS 03 BIOLOGICKÁ ČOV
- HRIEVE PŘEDČISTENÍ	- ANODICKÝ SELEKTOR
- ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD	- KRYVNÝCH NADZHE
- VYODNAŇOVACÍ NÁDRŽ Č.S.	- REGENERAČNÍ KALU
PS 02 DOŠAZOVACÍ NADZHE	PS 04 KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
- DOŠAZOVACÍ NADZHE	
- MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODP. VOD	
PS 06 PŘEVYŽNÝ ROZVOJ SILNOPROUDNÉ	
PS 07 MĚŘENÍ A REGULACE	
PS 08 ARMATURNÍ KOMORA	
PS 09 CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ	
PS 10 DOKOVACÍ	

D Dokumentace objektu:

VEGASPOL VĚŘENÍM OBČIHOVNÍ SPOLEČNOST Vegaspod I.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno, Czech Republic tel./fax: +420 549 247 183, mobil: +420 608 711 413 e-mail: vegaspod@vegapod.cz url: www.vegaspod.cz IC 6070 0220, DIČ CZ6070 0220			
Hlavní inženýr projektu:	Ing.Jan Galus	Soutěž:	C/O obcí s t r o u v n á c h y
Zodpovědný projektant:	Ing.Jan Galus	Pojít ře:	
Vypracoval:	Ing.Jan Galus	Fornitř:	5 A4
Koncováková stěnověll	Ing.Jindřich Wolf	Datum:	05 / 2020
Investor:	"Svazek vodovodu a kanalizací" měst a obcí 17. listopadu 138/14, 680 01 Boskovice	Zakázkové číslo: Stupeň dokumentace:	20011 DUR
STAVBA:	Paré		
OODL:			
	D DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1 CHARAKTERISTICKÉ PŮDORYSY		
OBJEKT:	PROVOZNÍ SOUBORY ČOV PS 01 - PS 09		
	Měřtko		
	-		
FRILOHA:	TECHNOLOGICKÉ SCHÉMA		Graf vykrusu D.1.1 Revize